

## Środki chlorowe

**Maxi Chlor tabletki** - multifunkcyjny, wolno rozpuszczalny w tabletkach 200 g, do dezynfekcji wody. Utrzymuje w wodzie stały poziom chloru. 1 tabletki wystarcza na 30 m<sup>3</sup> wody. W składzie dodatkowo środki glonobójcze oraz substancje klarujące wodę.

**Mini Maxi Chlor tabletki** - multifunkcyjny, wolno rozpuszczalny w tabletkach 20 g, do dezynfekcji wody. Utrzymuje w wodzie stały poziom chloru. 1 tabletki wystarcza na 2 m<sup>3</sup> wody. W składzie dodatkowo środki glonobójcze i substancje klarujące wodę.



## Środki bezchlorowe

Nadtlenek wodoru i nadsiarczan potasu to najbardziej znane formy źródeł aktywnego tlenu. Poziom tlenu powinien być uzupełniany w momencie, gdy jego poziom wynosi 35 mg/l. Dezynfekcja szokowa przeprowadzana jest przynajmniej 1 raz w miesiącu za pomocą tlenu w koncentracji lub chloru. Aktywny tlen ma tendencję do obniżania wartości pH, która musi się utrzymać na poziomie 7,2 - 7,6. Zawartość aktywnego tlenu można zmierzyć za pomocą tabletek DPD 4.

**Aktywny tlen tabletki** - przeznaczony do dezynfekcji wody, redukuje ilość chloramin.

